Ammissione alla verificazione di apparecchi misuratori per l'energia e la potenza elettriche

del 24 agosto 1999

In virtù dell'articolo 17 della legge federale del 9 giugno 1977 sulla metrologia e conformemente all'articolo 10 dell'ordinanza del 17 dicembre 1984 sulla qualificazione degli strumenti di misura (ordinanza sulle verificazioni), abbiamo ammesso alla verificazione il seguente modello. Contro la presente ammissione ordinaria l'interessato può, entro 30 giorni dalla presente notificazione, fare opposizione scritta presso l'Ufficio federale di metrologia, 3003 Bern-Wabern.

Fabbricante: *Schlumberger AEG Zähler GmbH*
Detentore dell'ammissione: *Schlumberger Ind. SA, Ginevra*

Contatore statico per energia attiva per contatto diretto.

Tipo:	CENTRON MC3	
Classe di precisione:	2 (IEC 1036, ed. 1996)	
Ambito d'utilizzazione:	impianto trifase a quattro fili (3P+N) impianto bifase a tre fili (2P+N) impianto monofase a due fili (P+N)	
Direzione d'energia:	positiva ( )	
Dati elettrici:	U_n:	$3 \times 230/400$ V
	I_n (I_{max}):	5(80) A
	f_n:	50 Hz
Dispositivo di tariffazione:	tecnologia:	elettromeccanico
	numeri di tariffazione:	2
	utilizzazione:	indicazione dell'energia
Dispositivi supplementari:	secondo l'elenco attuale del detentore dell'ammissione	

24 agosto 1999

Ufficio federale di metrologia:

Il direttore, Schwitz