

# Ammissione alla verifica di apparecchi misuratori per l'energia e la potenza elettriche

del 29 agosto 2006

---

In virtù dell'articolo 17 della legge federale del 9 giugno 1977 sulla metrologia e conformemente all'articolo 10 dell'ordinanza del 17 dicembre 1984 sulla qualificazione degli strumenti di misura (ordinanza sulle verificazioni), abbiamo ammesso alla verifica il seguente modello. Entro 30 giorni dalla presente notifica, l'interessato può fare opposizione scritta contro la presente ammissione ordinaria presso l'Ufficio federale di metrologia, 3003 Berna-Wabern.

*Fabbricante:*     *KG Ritz-Messwandler GmbH & Co., Amburgo (D)*

*Richiedente:*    *Siemens Svizzera SA, Zurigo (CH)*



Trasformatore di tensione incapsulato in un supporto di metallo, messo a terra, isolamento completo di resina sintetica, per installazione negli impianti di distribuzione incapsulati SF<sub>6</sub>.

Tipi:     4MT52 (EGBEINX 12X)  
          4MT54 (EGBEINX 24X)  
          4MT56 (EGBEINX 36X)  
          (designazione Ritz)

29 agosto 2006

Ufficio federale di metrologia:  
Il direttore, Wolfgang Schwitz