

Zulassung zur Eichung von Messapparaten für elektrische Energie und Leistung

vom 29. August 2006

Gestützt auf Artikel 17 des Bundesgesetzes vom 9. Juni 1977 über das Messwesen und Artikel 10 der Verordnung vom 17. Dezember 1984 über die Qualifizierung von Messmitteln (Eichverordnung) haben wir die folgende Bauart zur Eichung zugelassen. Gegen diese ordentliche Zulassung können Betroffene binnen 30 Tagen seit der Eröffnung beim Bundesamt für Metrologie, 3003 Bern-Wabern, schriftlich Einsprache erheben.

Fabrikant: KG Ritz Messwandler GmbH & Co., Hamburg (D)

Antragsteller: Siemens Schweiz AG, Zürich (CH)



Metallgekapselter, einpolig isolierter, induktiver Spannungswandler mit Giessharzisolierung, für die Verwendung in SF₆-isolierten Schaltanlagen.

Typen: 4MT52 (EGBEINX 12X)
4MT54 (EGBEINX 24X)
4MT56 (EGBEINX 36X)
(Bezeichnung Ritz)

29. August 2006

Bundesamt für Metrologie

Der Direktor: Wolfgang Schwitz