

# Bekanntmachungen der Departemente und der Ämter

---

## Zulassung zur Eichung von Messgeräten für elektrische Energie und Leistung

vom 22. Mai 2007

---

Gestützt auf Artikel 17 des Bundesgesetzes vom 9. Juni 1977 über das Messwesen und Artikel 16 Absatz 1 der Messmittelverordnung vom 15. Februar 2006 haben wir die folgende Bauart zur Eichung zugelassen. Gegen diese ordentliche Zulassung können Betroffene binnen 30 Tagen seit der Eröffnung beim Bundesamt für Metrologie, 3003 Bern-Wabern, schriftlich Einsprache erheben.

*Herstellerin: KG Ritz Messwandler GmbH & Co., Hamburg (D)*

*Gesuchstellerin: Siemens Schweiz AG, Zürich (CH)*



Metallgekapselter, einpolig isolierter, induktiver Spannungswandler mit Giessharzisolierung, für die Verwendung in SF<sub>6</sub>-isolierten Schaltanlagen.

Typen (Bezeichnung Ritz): 4MU12XD (EGBEINXP 12S)  
4MU14XD (EGBEINXP 24S)  
4MU16XD (EGBEINXP 36S)  
4MU22XD (EGBEANXP 12S)  
4MU24XD (EGBEANXP 24S)  
4MU26XD (EGBEANXP 36S)

22. Mai 2007

Bundesamt für Metrologie

Der Direktor: Wolfgang Schwitz