

Zulassung zur Eichung von Gasmengenmessgeräten

vom 28. März 2000

Gestützt auf Artikel 17 des Bundesgesetzes vom 9. Juni 1977 über das Messwesen und Artikel 10 der Verordnung vom 17. Dezember 1984 über die Qualifizierung von Messmitteln (Eichverordnung) haben wir die folgende Bauart zur Eichung zugelassen. Gegen diese ordentliche Zulassung können Betroffene binnen 30 Tagen seit der Eröffnung beim Eidgenössischen Amt für Messwesen, 3003 Bern-Wabern, schriftlich Einsprache erheben.

Fabrikant: G. Kromschröder AG, Osnabrück (D)

Antragsteller: G. Kromschröder AG, Osnabrück (D)



Einrohr- bzw. Zweirohr-Balgengaszähler.

Typ: BK 6 bis BK 25

Grösse G	$Q_{\max}$ m^3/h	$Q_{\min}$ m^3/h	V dm^3	$p_{\max}$ bar	Nennweite DN	Ausführung)
6	10	0.06	6	0.5	25	E
6	10	0.06	6	0.5	25,25,32,40	Z
10	16	0.10	6	0.5	40	E
10	16	0.10	6	0.5	25,32,40,50	Z
16	25	0.16	6	0.5	40	E
16	25	0.16	6	0.5	32,40,50	Z
25	40	0.25	12	0.5	50	E
25	40	0.25	12	0.5	40,50	Z

*) E = Einstutzenzähler

Z = Zweistutzenzähler

28. März 2000

Eidgenössisches Amt für Messwesen

Der Direktor: Schwitz