

Admission à la vérification d'appareils mesureurs pour l'énergie et la puissance électriques

du 29 août 2006

En vertu de l'art. 17 de la loi fédérale du 9 juin 1977 sur la métrologie et conformément à l'art. 10 de l'ordonnance du 17 décembre 1984 sur la qualification des instruments de mesure (ordonnance sur les vérifications), nous avons admis à la vérification le modèle suivant. Les personnes affectées par cette approbation ordinaire peuvent faire opposition par écrit auprès de l'Office fédéral de métrologie, 3003 Berne-Wabern, dans les 30 jours qui suivent cette notification.

Fabricant: KG Ritz Messwandler GmbH & Co., Hamburg (D)

Requérant: Siemens Schweiz AG, Zurich (CH)



Transformateur de tension encapsulé dans un boîtier métallique, mis à la terre, isolation totale en résine synthétique, pour montage dans des installations de commutation pour connexion étanche sous SF₆.

Types: 4MT52 (EGBEINX 12X)
4MT54 (EGBEINX 24X)
4MT56 (EGBEINX 36X)
(désignation Ritz)

29 août 2006

Office fédéral de métrologie:

Le directeur, Wolfgang Schwitz